

UKŁAD SIECI TT

UWAGI:
1. Istniejace przyłącze energetyczne pozostaje bez zmian w dalszej eksploatacji,
2. Istniejący licznik wraz z zabezpieczeniami przedlicznikowymi należy zamaskować przy wykorzystaniu obudowy FW41,
3. Przebudowa przyłącza energetycznego nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

OCHRONA DODATKOWA: SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
TABLICE W II KLASIE IZOLACJI

NAZWA OBIEKTU	PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE					
ADRES OBIEKTU	42-256 OLSZTYN Pl. Józefa Piłsudskiego 15 nr ewid. dz. 1988, 1990 k.m. 13 obręb Olsztyn					
INWESTOR	URZĄD GMINY OLSZTYN 42-256 OLSZTYN Pl. Józefa Piłsudskiego 10					
IMIĘ I NAZWISKO		DATA	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	SKALA	ARK.
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. P. Blady	08.2008	SLK/0366/PWOE/04		*/*	1/1
SPRAWDZIŁ	mgr inż. T. Kitala	08.2008	UAN-VIII/7342/210/92			RYS.
SCHEMAT IDEOWY UKŁADU ZASILANIA						E-02