BUDYNEK GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODDASZE
SKALA 1:100



OPIS POMIESZCZEŃ:
- 3.1 – KLATKA SCHODOWA
- 3.2 – KOMUNIKACJA
- 3.3 – POM. NA SPRZET PORZĄDKOWY
- 3.4 – PRACOWNIA G.O.K.
- 3.5 – BIURO
- 3.6 – PRACOWNIA G.O.K.
- 3.7 – PRACOWNIA G.O.K.

OZNACZENIA:
KOD – klapa oddymiająca wraz z siłownikiem wg projetu architektonicznego,
SKD – siłownik klapy oddymiającej dostarczany wraz z klapą wg projetu architektonicznego,
CKD – centrala sterowania oddymianiem typu MCR 9705–5A prod. Mercor,
CPG – centrala pogodowa dla systemu oddymiania typu WRS1 prod. Mercor,
OCD – optyczna czujka dymu DP–652 prod. Mercor,
CWD – czujnik wiatru WM1 i czujnik deszczu RS1 prod. Mercor,
ROP – alarmowy przycisk oddymiania MCR RPO–1 prod. Mercor,
LT – przycisk przewietrzający typu LT prod. Mercor.
T3 – tablica oświetleniowa,
PSW – panel sterowania windą dostarczany wraz z windą.

LEGENDA:
- – gniazdo z uziemieniem p/t 250V, 16A IP20 nr kat. 13000203+13012112 REGINA prod. POLO,
- – gniazdo z uziemieniem p/t 250V, 16A IP44 nr kat. 13000203+13012112+11002301 REGINA prod. POLO,
- – projektowana instalacja 230V,
- – projektowana instalacja 400V,

UWAGI:
1. Instalacje elektryczne wewnętrzne gniazd wtykowych i siły w pomieszczeniach na poddaszu należy wykonać przewodem YDY–żo w rurach ochronnych RKGS, RKGL układanych p/t,
2. Przekroje przewodów zostały podane na schematach ideowych poszczególnych tablic,
3. Tablicę T3 należy zamontować jako p/t na wysokości 1,2m,
4. Rury ochronne należy ułożyć w trakcie robót budowlanych,
5. W pomieszczeniach wilgotnych należy zastosować osprzęt bryzgoszczelny,
6. Oznaczenia np. "T3–50" umieszczone przy poszczególnych gniazdach lub urządzeniach oznaczają, iż dane gniazdo jest zasilane obwodem nr 50 z tablicy T3,
7. Jeżeli nie określono inaczej to gniazda wtykowe należy montować na wysokości 0,4m od posadzki,
8. Gniazdo ddykowane dla zegara zewnętrznego należy zamontować na wysokości 2,5m,
9. Wewnętrzne linie zasilające poszczególne tablice należy układać w rurach ochronnych pod posadzką lub p/t.

OCHRONA DODATKOWA: SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA TABLICA T3 W II KLASIE IZOLACJI

UKŁAD SIECI TT

NAZWA OBIEKTU	PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE					
ADRES OBIEKTU	42–256 OLSZTYN Pl. Józefa Piłsudskiego 15 nr ewid. dz. 1988, 1990 k.m. 13 obręb Olsztyn					
INWESTOR	URZĄD GMINY OLSZTYN 42–256 OLSZTYN Pl. Józefa Piłsudskiego 10					
IMIĘ I NAZWISKO		DATA	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	SKALA	ARK.
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. P. Blady	08.2008	SLK/0366/PWOE/04		1:100	1/1
SPRAWDZIŁ	mgr inż. T. Kitala	08.2008	UAN–VIII/7342/210/92			RYS.
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH GNIAZD WTYKOWYCH I SIŁY – PODDASZE						E–10