



**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie**
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Częstochowa

Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000057953 ; NIP: PL 5730003841; REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00 PLN pokryty w całości.
tel.: centrala 34-365-54-48 ; 34-377-31-99 ; 34-377-32-99
sekretariat 34-377-31-01 ; fax 34-365-15-82
e-mail: poczta@pwik.czyst.pl strona internetowa: <http://www.pwik.czyst.pl>

Częstochowa, dn. 29.11.2018r.

TT1.410.1701.2018

TT1/2436/2018

Oryginał

**INECO EWELINA IŻYCKA
UL. SŁOWACKIEGO 27/54
42-217 CZĘSTOCHOWA**

dotyczy: warunków technicznych projektowania i realizacji hydrantu na sieci wodociągowej w ulicy Szkolnej miejscowości Biskupice, gmina Olsztyn.

W odpowiedzi na pismo z dnia 8.11.2018 r. w sprawie jak wyżej informujemy, że wyrażamy zgodę na przedstawioną propozycję zabudowy dodatkowego hydrantu Ø 80 mm na sieci wodociągowej Ø 100 mm zlokalizowanej w ulicy Szkolnej w miejscowości Biskupice. Przedmiotowa inwestycja winna być realizowana ze środków własnych Inwestora.

Dokumenty wymagane do realizacji inwestycji winny być uprzednio uzgodnione przez PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w zakresie przyjętych rozwiązań technicznych. Uściślenia warunków oraz omówienia przyjętych rozwiązań technicznych dokona projektant posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane w Dziale Technicznym PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A.

Ponadto informujemy, że ciśnienie statyczne w sieci wodociągowej w ulicy Szkolnej w miejscowości Biskupice wynosi 0,26 MPa. Gwarantujemy wydajność sieci wodociągowej Ø 100 mm na poziomie 5 l/s.

Niniejsze warunki tracą ważność po upływie dwóch lat od daty wydania.

Z upoważnienia Zarządu
KIEROWNIK
Działu Technicznego

mgr inż. Paweł Kwiecień