

ŚLĄSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY

40 – 074 Katowice ul. Raciborska 39 skrytka pocztowa 591

wsse.katowice@pis.gov.pl

<http://wssekatowice.pis.gov.pl/>

Katowice, dnia 13.11.2018 r.

NS-NZ.9027.5.19.2018

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), art. 3 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z późn. zm.), § 20 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.) w związku z § 72 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.), po rozpoznaniu wniosku Gminy Olsztyn, Pl. Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn z dnia 10.09.2018 r. znak: IZP.7011.3.2018,

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

w y r a ż a

zgode na obniżenie wysokości sal przedszkolnych (pomieszczenia nr 05 i 06), znajdujących się na parterze w budynku szkolnym, zlokalizowanym w miejscowości Biskupice przy ul. Szkolnej 4 (dz. nr ewid. 649/7 obręb Biskupice, jedn. ewid. Olsztyn), pod warunkiem:

- zastosowania w pomieszczeniach wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji,
- zapewnienia w każdym z pomieszczeń stosunku powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi, co najmniej 1:8.

Dokumentację projektową wraz z projektem wentylacji należy uzgodnić w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w trybie art. 3 pkt 2a, art. 34 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

UZASADNIENIE

Gmina Olsztyn, Pl. Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, zwróciła się pismem z dnia 10.09.2018 r. znak: IZP.7011.3.2018 o wyrażenie zgody na obniżenie wysokości pomieszczeń sal przedszkolnych (pomieszczenia nr 05 i 06), znajdujących się na parterze w budynku szkolnym, zlokalizowanym w miejscowości Biskupice przy ul. Szkolnej 4 (dz. nr ewid. 649/7 obręb Biskupice, jedn. ewid. Olsztyn).

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem z dnia 20.09.2018 r. znak: NS-NZ.9027.5.19.2018 wystąpił o uzupełnienie złożonego podania. Strona pismem z dnia 09.10.2018 r. znak: IZP.7011.3.2018 dokonała uzupełnienia.

Z informacji zamieszczonych we wniosku wynika, że Gmina Olsztyn nie dysponuje alternatywnym budynkiem, który można by przeznaczyć na przedszkole, a budżet Gminy nie pozwala na budowę przedszkola jako nowego obiektu. W związku z powyższym planuje się utworzyć na parterze w istniejącym budynku szkolnym 2 oddziały przedszkolne 14 osobowe.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji projektowej ustalono, że przedmiotowe pomieszczenia sali 1 (pomieszczenie nr 05) o powierzchni 36,58 m² oraz sali 2 (pomieszczenie nr 06) o powierzchni 36,45 m² posiadają wysokość 2,80 m w świetle. W każdym z pomieszczeń zapewniono oświetlenie światłem dziennym poprzez 3 okna. Z oświadczenia Strony wynika, że we wskazanych pomieszczeniach zostanie wykonana wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna.

Zgodnie z § 72 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury wysokość pomieszczeń do pracy, nauki i innych celów, w których nie występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, przeznaczone na stały lub czasowy pobyt:

- nie więcej niż 4 osób - powinna wynosić nie mniej niż 2,50 m w świetle,
- więcej niż 4 osób - powinna wynosić nie mniej niż 3,00 m w świetle.

Dla pomieszczeń objętych podaniem Strony wymagana wysokość wynosi co najmniej 3,00 m w świetle.

W myśl § 72 ust. 2 wyżej cytowanego rozporządzenia, państwowy wojewódzki inspektor sanitarny może wyrazić zgodę na obniżenie wysokości w stosunku do wymaganej przepisami, jednak nie mniejszej niż 2,50 m, w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej lub klimatyzacji.

Równocześnie, wymagania dotyczące minimalnej wysokości pomieszczeń w zakładach pracy określają przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy. Tym samym w przedmiotowej sprawie zastosowanie mają również przepisy § 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z którymi wysokość pomieszczeń stałej pracy, w którym nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia wysokość w świetle powinna wynosić 3,00 m (§ 20 ust. 1 pkt 1) lub 3,30 m – jeżeli w pomieszczeniu prowadzone są prace powodujące występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia (§ 20 ust. 1 pkt 2). W dalszej części tj. § 20 ust. 2, przepisy tego rozporządzenia stanowią, iż wysokość pomieszczeń, o których mowa powyżej, może być obniżona pod warunkiem zastosowania klimatyzacji oraz uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Rozpatrując wniesione podanie Organ poddał analizie dokumentację i uznał, że obniżenie wysokości pomieszczeń sali 1 i sali 2 do wskazanej w podaniu wynoszącej 2,80 m w świetle nie będzie stanowiło zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. W celu zagwarantowania właściwych warunków higienicznych i zdrowotnych konieczne jest zapewnienie w pomieszczeniach właściwego komfortu cieplnego, a także odpowiedniego mikroklimatu z zachowaniem wymaganej czystości powietrza poprzez zastosowanie odpowiedniej wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji. Wymiana powietrza powinna wynikać z potrzeb użytkowych i funkcjonalnych pomieszczenia

i zapewniać co najmniej 15 m³/h świeżego powietrza dla każdego dziecka oraz 20 m³/h świeżego powietrza dla osoby dorosłej.

Jednocześnie nadmieniam, że we wskazanych salach przedszkolnych, zgodnie z § 57 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, należy zapewnić stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi, co najmniej 1:8.

W związku z powyższym Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny postanowił wyrazić zgodę na obniżenie wysokości wskazanych pomieszczeń, z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w sentencji decyzji. Przedmiotowa zgoda nie zwalnia z obowiązku uzgodnienia dokumentacji projektowej inwestycji wraz z rozwiązaniem wentylacji/klimatyzacji, pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, stosownie do postanowień art. 3 pkt 2a lub 34 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Głównego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, (40-074 Katowice, ul. Raciborska 39) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji strona może w formie pisemnej zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji. W sytuacji, gdy po zapoznaniu się z treścią decyzji we wskazanym wyżej terminie strona zrzeknie się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Śląskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu, pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania.
3. Cofnięcie zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania jest niedopuszczalne.



Z upoważnienia
Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
zastępca Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
dr n. med. Dorota Wodzisławska-Czapla


Otrzymuje:

Gmina Olsztyn, Pl. Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn

Do wiadomości:

PPIS w Częstochowie

Urząd Gminy Olsztyn



1811682

URZĄD GMINY
w OLSZTYNIE
pow. częstochowski

wpłynęło dn. 16.11.2018

L. dz. 20111321/2018

podpis