

Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Sobieskiego 9, 42-200 Częstochowa
Regon 151406009 NIP 573-23-08-295
tel. 034/ 322-92-22 fax 034/ 378-54-65

Częstochowa, dnia 09.06.2020 r.

PZD.0718.56.PD.2020

Biurow Projektów Inwestycji Drogowych „KOMA”
mgr inż. Konrad Zymek
ul. Kiedrzyńska 19
42-200 Częstochowa

Dotyczy: Uzgodnienia projektu technicznego pn. "Remont drogi gminnej ul. Paderewskiego w Olsztynie".

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 14.05.2020 r. (data wpływu 15.05.2020 r.) w sprawie uzgodnienia rozwiązań technicznych dla remontu drogi gminnej – ul. Paderewskiego na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1065 S – ul. Mstowska w miejscowości Olsztyn, gmina Olsztyn, tut. Zarząd opiniuje pozytywnie przedłożone rozwiązania projektowe; przy spełnieniu następujących warunków:

1. dla przedmiotowego zadania (w ww. zakresie) tut. Zarząd wymaga **zatwierdzenia zmiany docelowej organizacji ruchu.**

Jednocześnie Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie wyraża zgodę na dysponowanie nieruchomościami nr **1017/6; 1017/5, obręb Olsztyn**, gmina Olsztyn, w celu wykonania robót budowlanych; związanych z remontem drogi gminnej – ul. Paderewskiego w miejscowości Olsztyn (pas drogowy drogi powiatowej nr 1065 S – ul. Mstowska).

Uwagi dodatkowe:

1. Niniejsze pismo nie upoważnia do prowadzenia robót w pasie drogowym. Wykonawca lub inwestor powinien wystąpić z wnioskiem do Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym. (art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych Dz. U. z 2020 r., poz. 470).
2. Realizacja przedmiotowej inwestycji wymagać będzie uzyskania zatwierdzonego przez Starostę Częstochowskiemu projektu organizacji ruchu na drodze powiatowej na czas wykonywania robót.



Otrzymują:

- ① Adresat
2. a/a.



Urząd Gminy Olsztyn
Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn k. Częstochowy
woj. śląskie

tel. 34 328 50 76
fax. 34 328 50 57
sekretariat@olsztyn-jurajski.pl
www.olsztyn-jurajski.pl



Olsztyn, dnia 13.05.2020r.

GKP.7234.8.2.2020

Biuro Projektów
Inwestycji Drogowych „KOMA”
ul. Kiedrzyńska 19
42-256 Olsztyn

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.04.2020r. uzgadniam plan sytuacyjny dla zadania pn. „Remont drogi gminnej ul. Paderewskiego w Olsztynie”.

WÓJT
Tomasi Kucharski

Sporządził: Piotr Sikora

Otrzymują:

- Adresat
- a/a



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Częstochowie

ul. Legionów 79, 42-200 Częstochowa
tel. 34 361 75 33, faks 34 361 75 33
e-mail: gazownia.czestochowa@gsgaz.pl

Biuro Projektów Inwestycji
Drogowych „KOMA”
Ul. Kiedrzyńska 19
42-200 Częstochowa

Wasz znak:
Nasz znak: PSGZA. 0158 050.2514 .20

Częstochowa 18.05.2020r

Dot.: Remont drogi gminnej ul. Paderewskiego w Olsztynie

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie jak wyżej informujemy, iż projekt opiniujemy pozytywnie, że przebieg sieci gazowej zgadza się na dzień 18.05.2020 z naszymi danymi w zasobach GIS, pozostałe dane materiał oraz rok budowy naniesiono na podkłady mapowe). Inwestycję należy realizować zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r. poz. 640) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1422).

Gazociągi i przyłącza gazowe powinny być budowane z zastosowaniem wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r, o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1570) i być oznakowane oznakowaniem CE lub Znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ww. ustawy.

Odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu lub górnej zewnętrznej rury osłonowej powinna wynosić nie mniej niż:

- 1,00 m od powierzchni jezdni przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni

- 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni dla ciągów pieszych i ścieżek rowerowych.

Należy przewidzieć przeprowadzenie prac sieciowych w sposób umożliwiający nieprzerwane dostarczenie gazu do odbiorców podłączonych do tej sieci gazowej.

W przypadku przebudowy lub zabezpieczenia istniejącej sieci gazowej gazociągi i przyłącza z PE należy projektować i wykonywać zgodnie z regulacją PSG „Zasady projektowania, budowy i napraw polietylenowych sieci gazowych” a w przypadku gazociągów i przyłączy stalowych należy projektować i wykonywać zgodnie z regulacją PSG „Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.

Należy bezwzględnie wykonać przekopy kontrolne w celu ustalenia głębokości posadowienia gazociągu. W przypadku prowadzenia robót w pobliżu naszych urządzeń należy porozumieć się z Gazownią w Częstochowa ul. Legionów 79 celem ustalenia nadzoru nad w/w. robotami.. Nadzór wykonujemy odpłatnie, na który inwestor powinien przesłać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.

Projekt przebudowy lub zabezpieczenia należy uzgodnić z Oddziałem Zakład Gazowniczy w Zabrze.

Kopię pisma należy dołączyć do projektu.

otrzymują:

1. adresat
2. a/a

A large black rectangular redaction mark covers the signature area. A thin, light-colored line extends from the top right of the redaction mark towards the upper right corner of the page.