Ochrona przeciwporażeniowa przy dotyku pośrednim:
- samoczynne wyłączenie zasilania z zastosowaniem wyłączników nadmiarowoprądowych oraz izolacyjne obudowy rozdzielcze.

Ochrona uzupełniająca: wyłączniki różnicowoprądowe o różnicowym prądzie znamionowym 30mA bezzwłoczne.

Układ pracy sieci zasilającej TT.

Instalacje odbiorcze w układzie 3 i 5-przewodowym.

Rozdzielnica naścienna 4XN160 2-5 122 mod.
IP44 800x550x160mm z zamkiem prod. ETI



NAZWA INWESTYCJI:
ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY, DZ.NR EWID. 825/15 OBRĘB ZRĘBICE, MIEJSCOWOŚĆ ZRĘBICE, UL.GŁÓWNA 143, GMINA OLSZTYN, INWESTOR: GMINA OLSZTYN, PLAC JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 10, 42-256 OLSZTYN

BIURO ARCHITEKTONICZNE:

OPTOVIA
OPTOVIA
Siedziba: 50-334 Wrocław, ul. Ukryta 12/11
Pracownia: 42-200 Częstochowa, Aleja Najświętszej Maryi Panny 51
TEL: 603 760 610 FAX: 34 361 44 51, e-mail: pracownia@optovia.pl

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. Tomasz Cieplak +48 503 745 407	22/02	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Elżbieta Perzyńska	332/KL/74	

FAZA	BRANŻA	DATA
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY	ELEKTRYCZNA	10.2016

NAZWA RYS.
Schemat ideowy rozdzielnicy oddziału przedszkolnego RP i szafki rozłącznika głównego zasilania RGZ.

SKALA	NR RYS.
–	E – 5